

臺灣新北地方法院 112 年度資訊機房改建採購案(案號：pcdc11211)					
招標文件公開閱覽 廠商意見說明表 (公開閱覽期間：112 年 5 月 22 日至 112 年 5 月 26 日止)					
編號	原文件條號或條文		廠商意見原文	機關意見回覆	招標文件調整後內容
1	機櫃設備及冷熱通道	伍、專案建置需求說明第四項(二)款 1 目(4)點 須投標時提供通過結構耐壓 5000 公斤之佐證資料	機櫃主要規格，結構耐壓 5000 公斤條件不符實際應用，建議移除	因耐壓公斤數跟結構的粗細有關，為確保機櫃品質，結構耐壓及其佐證之限制必須予以保留，惟考量本院實際應用及符合相關法規之定義，結構耐壓降為至少3000公斤。	(4)須投標時提供通過結構耐壓至少3000公斤之佐證資料。
		伍、專案建置需求說明第四項(二)款 4 目(1)點 機箱之主鋁柱(4 支)：採用可組合式之擠形鋁柱或實心鋁合金緊密堅固組合而成，機箱結構致少需可耐重 2000 公斤	耐重 2000 公斤建議更改為耐重 1500 公斤	考量機櫃滿櫃及無法預知未來使用設備之重量，耐重2000公斤為必要之考量，故本項不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(二)款 4 目(3)點 機箱需裝置至少二個風扇組,風扇尺寸為120mm*120mm*25mm,可連續長時間使用，採一進一出方式,幫助機箱內部設備散熱,須配合現場機箱擺放位置,裝設風扇位置。	風扇可長時間使用，採一進一出方式，採用一進一出此規範不符合熱對流原理，建議移除。	考量本院冷通道進氣量可能不足的現象，在機櫃內上方之前面(冷通道)增加一組冷氣進氣風扇，相對的，亦於機櫃上方後面（熱通道）增加一組風扇將熱源排放，並無違反熱對流原理，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(二)款 5 目(1)點 採用可組合式之鋁擠型框架加透明 PVC 或壓克力板緊密堅固組合而成	透明 PVC 建議更改為 PC 材質	同意更改為PC材質。	(1) 採用可組合式之鋁擠型框架加透明PC材質或壓克力板緊密堅固組合而成。
		伍、專案建置需求說明第四項(二)款 5 目(2)點 冷熱通道進出門採用鋁擠型框架加強化玻璃門，並需開門後自動復歸功能確保冷通道密閉性	強化玻璃門，建議更改為鋼絲玻璃門	考量從外部看到內部狀態之清晰度，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
消防系統	伍、專案建置需求說明第四項(三)款 6 目 手動啟動裝置(遠距離操作箱)：外箱須為金屬材質須經防鏽處理後紅色烤漆，箱體設有活動箱門及監視開關，當箱門被打開時，操作箱及控制盤上立即發出警報聲響以供操作人員預警用。須具備手動/自動兩種操作方式，以利人員在遠距離操控滅火，當系統啟動倒數時，操作箱上顯示計時，以便於人員疏散通知	本院區消防系統 操作箱上顯示計時，此規格建議移除	因消防系統操作箱上顯示計時之設計，旨在與控制主機之計時同步顯示，當發生火警時，操作人員可以明確知道滅火系統倒數延遲之時間，若無計時顯示，即無從得知其倒數時間，並於倒數時間歸零前完成相對應的動作，爰此功能有保留之必要，故本項予以保留，不作變更。	無調整。	
	伍、專案建置需求說明第四項(四)款	板橋及三重院區機櫃式消防系統 機櫃式消防系統建議改採不限制形或之消防系統	不限制形式之消防系統無法確保達到預期之消防安全，故本項予以保留，不作變更。	無調整。	

臺灣新北地方法院 112 年度資訊機房改建採購案(案號：pcdc11211)					
招標文件公開閱覽 廠商意見說明表 (公開閱覽期間：112 年 5 月 22 日至 112 年 5 月 26 日止)					
編號	原文件條號或條文		廠商意見原文	機關意見回覆	招標文件調整後內容
	消防系統	伍、專案建置需求說明第四項(四)款 滅火藥劑為美國環保署的替代品審核制度 SNAP 方案認可品，藥劑為不破壞臭氧層(ODP=0)且不產生溫室效應(GWP=0)。設備須通過 UL 或 FM 認證文件及內政部消防署認證	滅火藥劑中不產生溫室效應(GWP=0)之規範建議移除	溫室效應管制是全世界的環保趨勢，採用 GWP=0 的藥劑，也是符合世界環保趨勢，不應移除，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(四)款 1 目 容器材質:瓶身須為不銹鋼材質，內部藥劑成分不含鎂等禁水性物質	瓶身材質為不銹鋼材質此規範建議移除	採用不鏽鋼材質瓶身，實為提供儲存容器的耐久性，一般如鐵製塗漆的瓶身，時間一久容易產生銹蝕，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
	環控系統	伍、專案建置需求說明第四項(五)款 1 目(3)點	機房監測項目需求 UPS 系統監測：UPS 需具備這些功能，環控才能整合	UPS系統監測為機房電力監測的重要環節之一，本院現行之環控系統已整合UPS系統監測，此部份整合亦是資訊安全之要求，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(五)款 3 目(2)點 警訊發生時，顯示裝置立刻在監測區域配置圖位置以動態圖形及不同顏色方式明確指出警報點之位置與內容，並發出告警語音提醒操作人員即時處理。可由操作人員於點選確認鍵後，即可隔離現場警報音	監控系統警訊通報功能需求 顯示裝置立刻在監測區域配置圖位置以動態圖形及不同顏色方式明確指出警報點之位置與內容，此規範建議移除	環控系統之功用主要是協助資訊人員可隨時掌控機房狀態，在配置圖位置上動態顯示，可立即讓資訊人員立即發現故障位置，減少資訊人員尋找故障問題之時間，此為重要之選項，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(五)款 1 目(10)點 各項系統異常時，可自動記錄警報訊息於資料庫，並發出 Line 訊息、email 通知，亦可透過網頁查詢異常紀錄。於電腦離線或停機時，警報訊息仍可透過 Line 及 email 發送機制通知相關人員	於電腦離線或停機時，警報訊息仍可透過 Line 及 email 發送機制通知相關人員。此規範建議移除	環控系統主要任務為機房監控，以防止災害發生，若本身離線或停機，即失去機房監控，無監控情況，不但無法符合資訊安全要求，亦可能造成機房災害而不自知，且考量本院無人機房（三重）及假日機房無人狀態，環控系統電腦離線或停機時，必須有效通知資訊人員處理，而Line 及 email發送機制是目前最快速之通報機制，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(五)款 4 目	硬體設備可程式控制器 是否具備下列(1)~(8)功能即可？	只要具備有(1)~(8)功能即符合需求。	無調整。
	監視系統	伍、專案建置需求說明第四項(六)款 1 目(9)點 具硬碟鏡射功能可搭配外接硬碟櫃執行磁碟分組	本院區監視系統： 具硬碟鏡射功能，此規範建議移除	考量未來硬碟擴充性及市售錄影主機部分採外接式，為避免擴充時被限制商品，且近端備份為本案未來需求，亦是資訊安全需求之一，故本項予以保留，不作變更。	無調整。

臺灣新北地方法院 112 年度資訊機房改建採購案(案號：pcdc11211)					
招標文件公開閱覽 廠商意見說明表 (公開閱覽期間：112 年 5 月 22 日至 112 年 5 月 26 日止)					
編號	原文件條號或條文		廠商意見原文	機關意見回覆	招標文件調整後內容
	監視系統	伍、專案建置需求說明第四項(六)款 1 目(13)點具有 10/100Mbps Ethernet(RJ-45) 網路介面 (2 埠以上)	本院區監視系統： 網路介面(2 埠以上)，建議改為(1 埠，含以上)	監視系統雙網孔之需求，除在資安考量下，可將監視影像資料傳輸及管理網段分離以避免增加資安風險外，亦避免監視影像資料佔用一般網路頻寬，影響其他系統之運作，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
	監視系統	伍、專案建置需求說明第四項(六)款 2 目(9)點具硬碟鏡射功能可搭配外接硬碟櫃執行磁碟分組	板橋及三重院區監視系統： 具硬碟鏡射功能，此規範建議移除	考量未來硬碟擴充性及市售錄影主機部分採外接式，為避免擴充時被限制商品，且近端備份為本案未來需求，亦是資訊安全需求之一，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(六)款 3 目(9)點內建電子快門 1/5~1/20,000 秒	2 百萬畫素 IP 紅外線攝影機： 內建電子快門 1/5~1/20,000 秒，建議修改為 1/10~1/10,000 秒	電子快門需求和影像品質有相對關係，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
		伍、專案建置需求說明第四項(六)款 5 目 本案監視系統器材應採用台灣合法工廠生產製造，須具備工廠登記證明如為進口品牌時需提供進口報關證明，其工廠需具備環保證明 RoSH 相關認證並且具有品牌商標認證	2 百萬畫素 IP 紅外線攝影機： 其工廠需具備環保證明 RoSH 相關認證並且具有品牌商標認證。此規範建議移除	因應環保政策Rohs為全球通用之限制有害物質製程標準，一般標準工廠皆具此項。為避免採購來路不明或貼牌商品，具品牌商標為基礎規範，故本項予以保留，不作變更。	無調整。
	門禁系統	伍、專案建置需求說明第四項(七)款 5 目 支援卡片類型：ISO1443Mifare Ultralight，Classic Plus，ISO15693，Felica，NFC	ISO15693、Felica 2 個要求，只有日本在用，建議移除	同意移除ISO15693、Felica。	5. 支援卡片類型：ISO1443Mifare Ultralight，Classic Plus，NFC。